

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Целевые показатели работы источников тепловой энергии МО «Город Сарапул» УР

Таблица Д.1 – Целевые показатели работы Сарапульской ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-5 «Удмуртский» за 2008-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	73,60	74,75	74,57	70,82	68,25
Удельный расход условного топлива на отпуск:					
- электроэнергии, г.у.т/кВт*ч	431,01	436,29	437,67	431,34	442,61
- теплоэнергии, кг.у.т/Гкал	150,78	152,51	153,66	152,85	150,18
Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии, г.у.т/кВт*ч	324,5	323,5	328,8	331,4	341,1
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	157,0	155,4	159,2	157,5	157,4
Проектный часовой коэффициент теплофикации	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Фактический годовой коэффициент теплофикации	0,57	0,54	0,55	0,54	0,59
Фактический часовой коэффициент теплофикации	0,34	0,33	0,34	0,27	0,26
Коэффициент использования установленной электрической мощности, %	76,26	73,74	74,50	71,08	74,08
Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %	25,85	26,26	26,19	24,88	23,97

Таблица Д.2 – Целевые показатели работы котельной по ул. 4-ый Зеленый проезд, 25, ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,263	0,285	0,262
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,23	0,25	0,22
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	162,11	150,07	163,73
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	165,98	153,66	167,64

Таблица Д.3 – Целевые показатели работы котельной по ул. 1-ая Дачная, 28 а, ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,206	0,198	0,194
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	2,27	2,19	2,14
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	171,67	181,23	185,28
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	175,78	185,56	189,71

Таблица Д.4 – Целевые показатели работы котельных по ул. Гагарина 15 а, Азина 17 в, Раскольниково 146д и 136 ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,312	0,299	0,298
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	6,19	5,92	5,90
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	154,91	165,61	161,87
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	158,61	169,57	165,74

Таблица Д.5 – Целевые показатели работы котельной по ул. Мысовская, 62 б, ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,121	0,110	0,115
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,78	0,70	0,73
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	156,28	182,88	175,01
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	160,01	187,26	179,19

Таблица Д.6 – Целевые показатели работы котельной по ул. Еф. Колчина, 36, ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,234	0,223	0,216
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	3,56	3,38	3,28
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	157,15	174,52	179,62
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	160,91	178,69	183,91

Таблица Д.7 – Целевые показатели работы котельной по ул. Тракторная, 12 к, ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,271	0,255	0,249
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,94	0,89	0,87
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	159,49	161,81	161,70
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	163,30	165,68	165,56

Таблица Д.8 – Целевые показатели работы котельной по ул. Костычева, 28 а, ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,289	0,264	0,272
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,12	0,11	0,11
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	134,31	143,84	135,82
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	137,52	147,27	139,07

Таблица Д.9 – Целевые показатели работы котельной по ул. Горького, 106 а, ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,159	0,150	0,153
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	1,59	1,50	1,53
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	175,22	184,24	180,92
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	179,41	188,64	185,25

Таблица Д.10 – Целевые показатели работы котельной по ул. Пугачева, 143 а, ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,169	0,162	0,163
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	1,74	1,66	1,67
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	183,70	173,55	172,21
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	188,09	177,70	176,33

Таблица Д.11 – Целевые показатели работы котельной по ул. Дубровская, 15 а, ООО «Сарапултеплоэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,221	0,211	0,218
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,19	0,18	0,19
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	168,32	181,72	175,44
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	172,35	186,06	179,63

Таблица Д.12 – Целевые показатели работы котельной по ул. Барановская дача, ООО «Коммунэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,172	0,147	0,131
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,38	0,32	0,29
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.13 – Целевые показатели работы котельной по ул. Учхоз, 13, ООО «Коммунэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,293	0,280	0,268
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,52	0,49	0,47
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.14 – Целевые показатели работы котельной по ул. Еф.Колчина, 1
ООО «Коммуэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,352	0,348	0,337
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,31	0,31	0,30
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.15 – Целевые показатели работы котельной по ул. ул. Труда, 39,
ООО «Коммуэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,636	0,623	0,595
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,14	0,14	0,13
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.16 – Целевые показатели работы котельной по ул. Труда, 27, ООО
«Коммуэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,071	0,074	0,067
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,03	0,03	0,03
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.17 – Целевые показатели работы котельной по ул. Труда, 13, ООО «Коммуэнерго» за 2008-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,095	0,094	0,090
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,04	0,04	0,04
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.18 – Целевые показатели работы котельной по ул. Мостовая, 8, ООО «Коммуэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,240	0,217	0,214
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,05	0,05	0,05
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.19 – Целевые показатели работы котельной по ул. Озерная, 4 а, ООО «Коммуэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,190	0,176	0,174
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,13	0,12	0,11
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.20 – Целевые показатели работы котельной по ул. Ст. Разина, 9, ООО «Коммунэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,073	0,068	0,065
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,03	0,03	0,03
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	250,50
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	261,16

Таблица Д.21 – Целевые показатели работы котельной по ул. Пролетарская, 9б, ООО «Коммунэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,532	0,521	0,498
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,03	0,03	0,03
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.22 – Целевые показатели работы котельной по ул. Павлова, 15, ООО «Коммунэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	0,067	0,066	0,060	0,060	0,057
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,03	0,03	0,03
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.23 – Целевые показатели работы котельной по ул. Раскольниково, 96 а, ООО «Коммуэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,039	0,039	0,037
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,02	0,02	0,02
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.24 – Целевые показатели работы котельной по ул. Мичурина, 34, ООО «Коммуэнерго» за 2008-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,084	0,083	0,080
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,04	0,03	0,03
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.25 – Целевые показатели работы котельной по ул. Рабочая, 2 а ООО «Коммуэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	0,067	0,066	0,148	0,147	0,140
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	56	56	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,03	0,03	0,03
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.26 – Целевые показатели работы котельной по ул. Школьная, 22 а, ООО «Коммуэнерго» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,073	0,075	0,069
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,03	0,03	0,03
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	276,73	280,39	258,25
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	288,56	292,38	269,27

Таблица Д.27 – Целевые показатели работы котельной по ул. Пролетарская, 56 б, ООО «Контакт» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,521	0,517	0,547
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	56	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	0,02	0,02	0,02	0,02
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	-	-	-	-	-
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	-	-	-	-	-

Таблица Д.28 – Целевые показатели работы котельной по ул. Кирпичная, 8, ООО «Контакт» за 2008-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,252	0,250	0,265
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,04	0,04	0,05
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	-	-	-	-	-
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	-	-	-	-	-

Таблица Д.29 – Целевые показатели работы котельной по ул. Азина, 176, ООО «Контакт» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,352	0,370	0,390
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,03	0,03	0,03
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	-	-	-	-	-
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	-	-	-	-	-

Таблица Д.30 – Целевые показатели работы котельной по ул. Седелъникова, 27 ООО «Контакт» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	н/д	0,034	0,145
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	0,02	0,02
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	-	-	-	-	-
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	-	-	-	-	-

Таблица Д.31 – Целевые показатели работы котельной ЗАО «НПЦ «ПромТех» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,225	0,238	0,252
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,35	0,38	0,40
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	200,09	197,93	193,82
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	209,94	207,91	203,34

Таблица Д.32 – Целевые показатели работы котельной МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	0,096	0,098	0,088	0,083	0,096
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	40	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	0,75	0,76	0,68	0,57	0,58
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	143,05	136,66	152,18	180,68	184,52
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	144,40	137,93	153,60	182,91	186,80

Таблица Д.33 – Целевые показатели работы котельной ООО «Сарапульская швейная фабрика» за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	0,306	0,362	0,341	0,367	0,389
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	40	40	40	40	40
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	0,66	0,78	0,73	0,79	0,84
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	158,73	158,73	158,73	158,74	155,31
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	163,29	163,01	163,24	163,58	160,03

Таблица Д.34 – Целевые показатели работы котельной АУ УР "Удмуртлес" за 2009-2013 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
КИУМ	н/д	н/д	0,221	0,233	0,227
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м ³ /Гкал	н/д	н/д	56	56	56
Среднечасовая нагрузка, Гкал/ч	н/д	н/д	0,02	0,02	0,02
Удельный расход топлива на вырабатываемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	934,85	1 595,39	934,85
Удельный расход топлива на отпускаемую ТЭ, кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	934,85	1 595,39	934,85