

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Тепловые балансы источников тепловой энергии 2009-2013 г.г.

Таблица Г.1 - Тепловые балансы источников тепловой энергии 2009-2013 г.г.

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Регулируемые организации									
			Филиал ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" Сарапульская ТЭЦ	ООО "Удмуртские коммунальные системы"	ООО "Сарапултеплоэнерго"							
					котельная ул.4-я Зеленая, 25	котельные ул.Гагарина, 15а, ул.Азина, 17в, ул.Раскольниковая, 136а, ул.Раскольниковая, 146д	котельная ул.Мысовская, 62б	котельная ул.Вечтомов а, 1	котельная ул.Еф.Колчина, 36	котельная ул.Тракторная, 12к	котельная ул.Костычев а, 28а	котельная ул.Горького, 106а
2009 год												
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	545 717.01	0.00	2 341.63	35 213.12	6 694.82	3 743.03	29 444.62	4 955.92	398.49	16 407.45
2	Собственные нужды теплоисточника	Гкал	48 142.01	0.00	54.66	821.95	156.27	87.37	687.30	115.68	9.30	382.98
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	%	8.82	0.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
3	Объем покупной тепловой энергии	Гкал	0.00	584 156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	497 575.00	584 156.10	2 286.97	34 391.17	6 538.55	3 655.66	28 757.32	4 840.24	389.19	16 024.46
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	Гкал	0.00	112 727.93	235.94	4 689.62	528.19	454.46	2 399.35	500.24	5.65	1 694.02
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	%	0.00	19.30	10.32	13.64	8.08	12.43	8.34	10.34	1.45	10.57
6	Собственное потребление предприятия	Гкал	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	Гкал	497 575.00	471 295.811	2 051.03	29 701.55	6 010.36	3 201.20	26 357.97	4 339.99	383.54	14 330.44
7.1	отопление	Гкал	н/д	362 937.02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	Гкал	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	Гкал	н/д	108 178.85	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.4	технологические нужды	Гкал	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	Гкал	497 575.00	471 295.81	2 051.03	29 701.55	6 010.36	3 201.20	26 357.97	4 339.99	383.54	14 330.44
8.1	жилые здания, из них	Гкал	0.00	341 474.71	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8.1.1	население	Гкал	0.00	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8.2	общественные и промышленные здания, из них	Гкал	3 075.00	126 807.04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8.2.1	финансируемые из бюджета	Гкал	0.00	57 062.58	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8.3	организации-перепродавцы	Гкал	494 500.00	3 014.06	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.45
2010 год												
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	558 511.09	0.00	2 020.02	32 585.56	6 331.55	4 932.31	29 683.05	4 625.68	513.76	17 768.15
2	Собственные нужды теплоисточника	Гкал	57 940.09	0.00	47.17	760.89	147.84	115.17	693.11	108.01	12.00	414.89
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	%	10.37	0.00	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
3	Объем покупной тепловой энергии	Гкал	0.00	509 299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	500 571.00	509 299.60	1 972.86	31 824.68	6 183.70	4 817.14	28 989.94	4 517.67	501.77	17 353.25

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Регулируемые организации										
			Филиал ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" Сарапульская ТЭЦ	ООО "Удмуртские коммунальные системы"	ООО "Сарапултеплоэнерго"								
					котельная ул.4-я Зеленая, 25	котельные ул.Гагарина, 15а, ул.Азина, 17в, ул.Раскольниково- 136а, ул.Раскольниково, 146д	котельная ул.Мысовска- я, 62б	котельная ул.Вечтомова, 1	котельная ул.Еф.Колчи- на, 36	котельная ул.Тракторная, 12к	котельная ул.Костычев- а, 28а	котельная ул.Горького, 106а	
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	Гкал	0.00	98 520.62	340.86	6 775.01	763.07	656.55	3 466.30	722.69	8.17	2 447.32	
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	%	0.00	19.34	17.28	21.29	12.34	13.63	11.96	16.00	1.63	14.10	
6	Собственное потребление предприятия	Гкал	0.00	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	Гкал	500 571.00	410 567.354	1 632.00	25 049.67	5 420.63	4 160.59	25 523.64	3 794.98	493.60	14 905.93	
7.1	отопление	Гкал	н/д	276 068.11	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
7.2	вентиляция	Гкал	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
7.3	горячее водоснабжение	Гкал	н/д	134 499.27	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
7.4	технологические нужды	Гкал	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	Гкал	500 571.00	410 567.35	1 632.00	25 049.67	5 420.63	4 160.59	25 523.64	3 794.98	493.60	14 905.93	
8.1	жилые здания, из них	Гкал	0.00	276 966.38	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.1.1	население	Гкал	0.00	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.2	общественные и промышленные здания, из них	Гкал	1 511.00	130 430.31	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.2.1	финансируемые из бюджета	Гкал	0.00	56 662.05	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.3	организации-перепродавцы	Гкал	499 060.00	3 170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.45	
2011 год													
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	509 794.00	0.00	1 909.14	33 567.57	6 564.80	3 780.75	30 042.37	5 115.65	627.09	13 433.92	
2	Собственные нужды теплоисточника	Гкал	0.00	0.00	44.56	783.53	153.24	88.25	701.25	119.41	14.64	313.57	
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0.00	0.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	
3	Объем покупной тепловой энергии	Гкал	0.00	519 764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	509 794.00	519 764.90	1 864.57	32 784.04	6 411.56	3 692.50	29 341.12	4 996.24	612.45	13 120.35	
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	Гкал	0.00	125 147.92	263.65	5 240.40	590.22	507.83	2 681.15	558.99	6.32	1 892.98	
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	%	0.00	24.08	14.14	15.98	9.21	13.75	9.14	11.19	1.03	14.43	
6	Собственное потребление предприятия	Гкал	0.00	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Регулируемые организации										
			Филиал ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" Сарапульская ТЭЦ	ООО "Удмуртские коммунальные системы"	ООО "Сарапултеплоэнерго"								
					котельная ул.4-я Зеленая, 25	котельные ул.Гагарина, 15а, ул.Азина, 17в, ул.Раскольниково- 136а, ул.Раскольниково, 146д	котельная ул.Мысовска- я, 62б	котельная ул.Вечтомова, 1	котельная ул.Еф.Колчи- на, 36	котельная ул.Тракторная, 12к	котельная ул.Костычев- а, 28а	котельная ул.Горького, 106а	
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	Гкал	509 794.00	394 275.925	1 600.92	27 543.63	5 821.34	3 184.66	26 659.97	4 437.25	606.13	11 227.37	
7.1	отопление	Гкал	н/д	н/д	1 530.19	26 053.73	4 511.46	3 154.70	25 589.08	4 425.17	542.45	7 703.14	
7.2	вентиляция	Гкал	н/д	н/д	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3	горячее водоснабжение	Гкал	н/д	н/д	121.26	0.00	1 167.26	115.74	398.32	0.00	0.00	3 917.54	
7.4	технологические нужды	Гкал	н/д	н/д		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	Гкал	509 794.00	394 275.93	1 600.92	27 543.63	5 821.34	3 184.66	26 659.97	4 437.25	606.13	11 227.37	
8.1	жилые здания, из них	Гкал	0.00	254 987.63	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.1.1	население	Гкал	0.00	254 987.63	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.2	общественные и промышленные здания, из них	Гкал	1 435.00	136 837.56	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.2.1	финансируемые из бюджета	Гкал	0.00	61 188.11	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.3	организации-перепродавцы	Гкал	508 359.00	2 450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.45	
2012 год													
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	596 629.50	0.00	2 067.60	30 423.89	5 920.35	3 084.45	28 477.90	4 565.49	542.02	12 671.54	
2	Собственные нужды теплоисточника	Гкал	120 655.50	0.00	48.26	710.16	138.19	72.00	664.73	106.57	12.65	295.78	
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	%	20.22	0.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	
3	Объем покупной тепловой энергии	Гкал	0.00	486 695.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	475 974.00	486 695.23	2 019.34	29 713.73	5 782.16	3 012.45	27 813.16	4 458.92	529.37	12 375.76	
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	Гкал	0.00	122 883.35	264.96	5 266.43	593.16	510.35	2 694.47	561.77	6.35	1 902.38	
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	%	0.00	25.25	13.12	17.72	10.26	16.94	9.69	12.60	1.20	15.37	
6	Собственное потребление предприятия	Гкал	0.00	405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	Гкал	475 974.00	363 406.180	1 550.60	25 641.82	5 055.54	2 503.07	25 444.19	3 855.72	506.56	9 959.11	
7.1	отопление	Гкал	н/д	221 728.32	1 374.40	25 641.82	3 784.74	2 418.59	25 280.94	3 855.72	506.56	6 027.71	
7.2	вентиляция	Гкал	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3	горячее водоснабжение	Гкал	н/д	141 677.86	176.20	0.00	1 270.80	84.48	163.25	0.00	0.00	3 931.40	
7.4	технологические нужды	Гкал	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Регулируемые организации									
			Филиал ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" Сарапульская ТЭЦ	ООО "Удмуртские коммунальные системы"	ООО "Сарапултеплоэнерго"							
					котельная ул.4-я Зеленая, 25	котельные ул.Гагарина, 15а, ул.Азина, 17в, ул.Раскольниково- 136а, ул.Раскольниково, 146д	котельная ул.Мысовска- я, 62б	котельная ул.Вечтомова, 1	котельная ул.Еф.Колчи- на, 36	котельная ул.Тракторная, 12к	котельная ул.Костычев- а, 28а	котельная ул.Горького, 106а
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	Гкал	475 974.00	363 406.18	1 550.60	25 641.82	5 055.54	2 503.07	25 444.19	3 855.72	506.56	9 959.11
8.1	жилые здания, из них	Гкал	0.00	228 527.56	560.10	8 858.76	1 177.60	1 058.08	20 759.70	3 133.64	0.00	4 961.61
8.1.1	население	Гкал	0.00	228 527.56	560.10	8 858.76	1 177.60	1 058.08	20 759.70	3 133.64	0.00	4 961.61
8.2	общественные и промышленные здания, из них	Гкал	1 489.00	132 364.62	990.50	16 783.06	3 877.94	1 444.99	4 684.49	722.08	506.56	4 795.05
8.2.1	финансируемые из бюджета	Гкал	0.00	53 622.61	985.70	8 628.08	3 820.44	1 223.39	1 177.44	71.90	н/д	4 533.65
8.3	организации-перепродавцы	Гкал	474 485.00	2 514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.45
2013 год												
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	502 544.00	0.00	1 895.12	31 127.03	6 186.74	3 234.79	27 669.45	4 568.68	573.99	12 903.67
2	Собственные нужды теплоисточника	Гкал	51 630.00	0.00	44.24	726.57	144.41	75.51	645.86	106.64	13.40	301.20
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	%	10.27	0.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
3	Объем покупной тепловой энергии	Гкал	0.00	459 913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	450 914.00	459 913.10	1 850.88	30 400.46	6 042.33	3 159.28	27 023.59	4 462.04	560.60	12 602.47
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	Гкал	0.00	103 940.00	207.20	3 403.28	676.43	353.68	3 025.24	499.52	62.76	1 410.82
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	%	0.00	22.60	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19
6	Собственное потребление предприятия	Гкал	0.00	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	Гкал	450 914.00	355 771.963	1 643.68	26 997.18	5 365.90	2 805.61	23 998.34	3 962.52	497.84	11 191.65
7.1	отопление	Гкал	н/д	344 971.11	1 431.58	26 997.18	4 220.70	3 154.70	23 601.15	3 962.52	497.84	7 498.64
7.2	вентиляция	Гкал	н/д		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	горячее водоснабжение	Гкал	н/д	10 800.85	212.10	0.00	1 145.19	115.74	397.19	0.00	0.00	3 693.01
7.4	технологические нужды	Гкал	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	Гкал	450 914.00	355 771.96	1 643.68	26 997.18	5 365.90	2 805.61	23 998.34	3 962.52	497.84	11 191.65
8.1	жилые здания, из них	Гкал	0.00	222 527.34	н/д	н/д	н/д	1 859.45	н/д	2 845.19	0.00	9 042.04
8.1.1	население	Гкал	0.00	0.00	н/д	н/д	н/д	1 859.45	н/д	2 845.19	0.00	9 042.04
8.2	общественные и промышленные здания, из них	Гкал	1 492.00	131 044.62	н/д	н/д	н/д	946.16	н/д	1 117.33	497.84	2 149.61
8.2.1	финансируемые из бюджета	Гкал	0.00	53 602.61	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8.3	организации-перепродавцы	Гкал	449 422.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации										
		ООО "Сарапултеплоэнерго"			ООО "Коммуналэнерго"							
		котельная ул.1-я Дачная, 28а	котельная ул.Пугачева, 143а	котельная ул.Дубровская, 15а	котельная ул. Барановская дача	котельная ул. Учхоз, 13в	котельная ул. Еф.Колчина, 1	котельная ул. Труда, 39	котельная ул. Труда, 27	котельная ул. Труда, 13	котельная ул. Мостовая, 8	котельная ул. Озерная, 4а
2009 год												
1	Выработка тепловой энергии	18 090.20	15 306.03	1 185.64		2 603.28	1 505.10	712.16	165.90	198.43	461.50	987.94
2	Собственные нужды теплоисточника	422.26	357.28	27.68		118.29	68.39	32.36	7.54	9.02	20.97	44.89
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	2.33	2.33	2.33	0.00	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	17 667.94	14 948.76	1 157.96	0.00	2 484.99	1 436.71	679.80	158.36	189.41	440.53	943.05
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	1 695.38	831.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	9.60	5.56	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	15 972.56	14 117.76	1 153.49	0.00	2 484.99	1 436.71	679.80	158.36	189.41	440.53	943.05
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	15 972.56	14 117.76	1 153.49	0.00	2 484.99	1 436.71	679.80	158.36	189.41	440.53	943.05
8.1	жилые здания, из них	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8.1.1	население	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8.2	общественные и промышленные здания, из них	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8.2.1	финансируемые из бюджета	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00		2 484.99	1 436.71	679.80	158.36	189.41	440.53	943.05
2010 год												
1	Выработка тепловой энергии	17 674.78	14 888.52	1 792.74		2 601.67	1 627.55	723.10	171.12	205.08	443.90	986.67
2	Собственные нужды теплоисточника	412.71	347.65	41.86		106.67	66.73	29.65	7.02	8.41	18.20	40.45
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	2.34	2.34	2.34	0.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	17 262.06	14 540.87	1 750.88	0.00	2 495.00	1 560.82	693.45	164.10	196.67	425.70	946.22

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации											
		ООО "Сарапултеплоэнерго"			ООО "Коммунэнерго"								
		котельная ул.1-я Дачная, 28а	котельная ул.Пугачева, 143а	котельная ул.Дубровская, 15а	котельная ул. Барановская дача	котельная ул. Учхоз, 13в	котельная ул. Еф.Колчина, 1	котельная ул. Труда, 39	котельная ул. Труда, 27	котельная ул. Труда, 13	котельная ул. Мостовая, 8	котельная ул. Озерная, 4а	
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	2 449.29	1 200.53	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	14.19	8.26	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	14 812.77	13 340.34	1 744.42	0.00	2 495.00	1 560.82	693.45	164.10	196.67	425.70	946.22	
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	14 812.77	13 340.34	1 744.42	0.00	2 495.00	1 560.82	693.45	164.10	196.67	425.70	946.22	
8.1	жилые здания, из них	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.1.1	население	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.2	общественные и промышленные здания, из них	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.2.1	финансируемые из бюджета	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00		2 495.00	1 560.82	693.45	164.10	196.67	425.70	946.22	
2011 год													
1	Выработка тепловой энергии	19 206.46	14 658.76	1 607.28	908.43	2 798.98	1 679.25	759.07	170.25	205.45	444.01	1 007.76	
2	Собственные нужды теплоисточника	448.32	342.16	37.52	37.25	114.76	68.85	31.12	6.98	8.42	18.20	41.32	
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	2.33	2.33	2.33	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	18 758.15	14 316.60	1 569.77	871.18	2 684.22	1 610.40	727.95	163.27	197.03	425.81	966.44	
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	1 894.50	928.60	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	10.10	6.49	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации											
		ООО "Сарапултеплоэнерго"			ООО "Коммунэнерго"								
		котельная ул.1-я Дачная, 28а	котельная ул.Пугачева, 143а	котельная ул.Дубровская, 15а	котельная ул. Барановская дача	котельная ул. Учхоз, 13в	котельная ул. Еф.Колчина, 1	котельная ул. Труда, 39	котельная ул. Труда, 27	котельная ул. Труда, 13	котельная ул. Мостовая, 8	котельная ул. Озерная, 4а	
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	16 863.65	13 388.00	1 564.77	871.18	2 684.22	1 610.40	727.95	163.27	197.03	425.81	966.44	
7.1	отопление	15 483.65	10 245.08	1 148.27	788.71	2 684.22	1 610.40	727.95	163.27	173.14	243.64	795.02	
7.2	вентиляция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3	горячее водоснабжение	1 130.42	2 435.11	242.07	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23.89	182.17	171.42	
7.4	технологические нужды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	16 863.65	13 388.00	1 564.77	871.18	2 684.22	1 610.40	727.95	163.27	197.03	425.81	966.44	
8.1	жилые здания, из них	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1.1	население	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2	общественные и промышленные здания, из них	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2.1	финансируемые из бюджета	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00	871.18	2 684.22	1 610.40	727.95	163.27	197.03	425.81	966.44	
2012 год													
1	Выработка тепловой энергии	18 451.80	13 979.93	1 527.13	2 723.12	2 526.76	1 575.08	703.74	167.84	192.96	400.22	930.05	
2	Собственные нужды теплоисточника	430.70	326.32	35.64	111.65	103.60	64.58	28.85	6.88	7.91	16.41	38.13	
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	2.33	2.33	2.33	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	18 021.10	13 653.61	1 491.49	2 611.47	2 423.16	1 510.50	674.89	160.96	185.05	383.81	891.92	
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	1 903.91	933.21	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	10.56	6.83	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	15 856.03	12 463.41	1 307.77	2 611.47	2 423.16	1 510.50	674.89	160.96	185.05	383.81	891.92	
7.1	отопление	14 561.25	9 822.00	1 016.38	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
7.2	вентиляция	0.00	0.00	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
7.3	горячее водоснабжение	1 294.78	2 641.41	291.39	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
7.4	технологические нужды	0.00	0.00		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	



Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации											
		ООО "Сарапултеплоэнерго"			ООО "Коммунэнерго"								
		котельная ул.1-я Дачная, 28а	котельная ул.Пугачева, 143а	котельная ул.Дубровская, 15а	котельная ул. Барановская дача	котельная ул. Учхоз, 13в	котельная ул. Еф.Колчина, 1	котельная ул. Труда, 39	котельная ул. Труда, 27	котельная ул. Труда, 13	котельная ул. Мостовая, 8	котельная ул. Озерная, 4а	
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	15 856.03	12 463.41	1 307.77	2 611.47	2 423.16	1 510.50	674.89	160.96	185.05	383.81	891.92	
8.1	жилые здания, из них	11 306.22	10 354.58	1 307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1.1	население	11 306.22	10 354.58	1 307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2	общественные и промышленные здания, из них	4 549.81	2 108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2.1	финансируемые из бюджета	3 282.36	1 134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00	2 611.47	2 423.16	1 510.50	674.89	160.96	185.05	383.81	891.92	
2013 год													
1	Выработка тепловой энергии	18 047.59	14 088.71	1 581.80	2 417.49	2 492.76	1 566.48	690.84	155.90	190.19	396.38	918.04	
2	Собственные нужды теплоисточника	421.27	328.86	36.92	98.88	101.95	64.07	28.26	6.38	7.78	16.21	37.55	
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	2.33	2.33	2.33	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	17 626.32	13 759.85	1 544.87	2 318.62	2 390.81	1 502.41	662.58	149.52	182.41	380.17	880.49	
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	1 973.24	1 540.39	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	15 653.08	12 219.46	1 371.93	2 318.62	2 390.81	1 502.41	662.58	149.52	182.41	380.17	880.49	
7.1	отопление	15 072.58	9 973.09	1 070.47	2 099.13	2 390.81	1 502.41	662.58	149.52	158.52	217.52	724.31	
7.2	вентиляция	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3	горячее водоснабжение	580.50	2 246.37	301.46	219.49	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4	технологические нужды	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	15 653.08	12 219.46	1 371.93	2 318.62	2 390.81	1 502.41	662.58	149.52	182.41	380.17	880.49	
8.1	жилые здания, из них	14 868.98	11 372.10	1 371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1.1	население	14 868.98	11 372.10	1 371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2	общественные и промышленные здания, из них	784.10	847.36	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2.1	финансируемые из бюджета	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00	2 318.62	2 390.81	1 502.41	662.58	149.52	182.41	380.17	880.49	

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации										
		ООО "Коммуэнерго"							МУП г.Сарапула "Сарапульск ий водоканал"	ООО "Транспортн ое экспедицион ное предприятие "	ООО "Сарабелла- Инвест"	ООО "Сарапульск ая швейная фабрика"
		котельная ул. Ст.Разина, 9	котельная ул. Пролетарска я, 9б	котельная ул. Павлова, 15	котельная ул. Раскольнико ва, 96а	котельная ул. Мичурина, 34	котельная ул. Рабочая, 2а	котельная ул. Школьная, 22				
2009 год												
1	Выработка тепловой энергии	178.12	166.44	138.85	90.03	183.78	171.47	167.09	6 146.00	625.53	н/д	3 614.00
2	Собственные нужды теплоисточника	8.09	7.56	6.31	4.09	8.35	7.79	7.59	135.00	11.14	н/д	101.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	2.20	1.78	н/д	2.79
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	170.03	158.88	132.54	85.94	175.43	163.68	159.50	6 011.00	614.39	н/д	3 513.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	н/д	75.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	н/д	2.13
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 198.00	0.00	н/д	1 616.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	170.03	158.88	132.54	85.94	175.43	163.68	159.50	2 696.00	614.39	н/д	1 822.00
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	614.39	н/д	3 276.00
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	н/д	0.00
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	н/д	162.00
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	н/д	
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	170.03	158.88	132.54	85.94	175.43	163.68	159.50	2 696.00	614.39	н/д	1 822.00
8.1	жилые здания, из них	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	н/д	450.00
8.1.1	население	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	н/д	450.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	890.45	597.89	н/д	1 182.70
8.2.1	финансируемые из бюджета	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	597.89	н/д	669.00
8.3	организации-перепродавцы	170.03	158.88	132.54	85.94	175.43	163.68	159.50	1 805.55	16.50	н/д	189.30
2010 год												
1	Выработка тепловой энергии	198.44	171.11	139.58	91.49	182.44	178.56	173.85	6 373.00	625.53	0.00	3 998.91
2	Собственные нужды теплоисточника	8.14	7.02	5.72	3.75	7.48	7.32	7.13	124.00	11.23	0.00	0.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	1.95	1.80	0.00	0.00
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 607.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	190.30	164.09	133.86	87.74	174.96	171.24	166.72	6 249.00	614.30	8 607.00	3 998.91

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации										
		ООО "Коммунэнерго"							МУП г.Сарапула "Сарапульский водоканал"	ООО "Транспортное экспедиционное предприятие"	ООО "Сарабелла- Инвест"	ООО "Сарапульская швейная фабрика"
		котельная ул. Ст.Разина, 9	котельная ул. Пролетарская, 9б	котельная ул. Павлова, 15	котельная ул. Раскольников ва, 96а	котельная ул. Мичурина, 34	котельная ул. Рабочая, 2а	котельная ул. Школьная, 22				
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	44.57	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	7.26	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 258.36	0.00	0.00	1 974.63
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	190.30	164.09	133.86	87.74	174.96	171.24	166.72	1 867.64	569.73	8 607.00	2 024.28
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	569.73	0.00	3 664.00
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	150.00
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	190.30	164.09	133.86	87.74	174.96	171.24	166.72	1 867.64	569.73	8 607.00	2 024.28
8.1	жилые здания, из них	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	349.65
8.1.1	население	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	349.65
8.2	общественные и промышленные здания, из них	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	569.73	8 607.00	1 486.03
8.2.1	финансируемые из бюджета	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	524.14	0.00	736.87
8.3	организации-перепродавцы	190.30	164.09	133.86	87.74	174.96	171.24	166.72	1 867.64	0.00	0.00	188.60
2011 год												
1	Выработка тепловой энергии	173.98	173.28	144.03	93.76	190.64	176.34	174.47	6 211.00	н/д	0.00	3 973.76
2	Собственные нужды теплоисточника	7.13	7.10	5.91	3.84	7.82	7.23	7.15	121.00	н/д	0.00	
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	1.95	н/д	0.00	0.00
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	2 450.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	166.85	166.18	138.12	89.92	182.82	169.11	167.32	6 090.00	н/д	2 450.00	3 973.76
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	н/д	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	н/д	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 208.25	н/д	0.00	2 007.74

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации										
		ООО "Коммунэнерго"							МУП г.Сарапула "Сарапульск ий водоканал"	ООО "Транспортн ое экспедицион ное предприятие "	ООО "Сарабелла- Инвест"	ООО "Сарапульск ая швейная фабрика"
		котельная ул. Ст.Разина, 9	котельная ул. Пролетарска я, 9б	котельная ул. Павлова, 15	котельная ул. Раскольников ва, 96а	котельная ул. Мичурина, 34	котельная ул. Рабочая, 2а	котельная ул. Школьная, 22				
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	166.85	166.18	138.12	89.92	182.82	169.11	167.32	1 762.75	н/д	2 450.00	1 966.02
7.1	отопление	163.48	166.18	138.12	89.92	182.82	169.11	167.32	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д
7.4	технологические нужды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	166.85	166.18	138.12	89.92	182.82	169.11	167.32	1 762.75	н/д	2 450.00	1 966.02
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	309.57
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	309.57
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	2 450.00	1 467.27
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	699.06
8.3	организации-перепродавцы	166.85	166.18	138.12	89.92	182.82	169.11	167.32	1 762.75	н/д	0.00	189.18
2012 год												
1	Выработка тепловой энергии	153.55	160.46	135.92	89.05	179.68	166.07	168.60	4 366.74	624.32	0.00	3 951.60
2	Собственные нужды теплоисточника	6.30	6.58	5.57	3.65	7.37	6.81	6.91	59.00	11.40	0.00	0.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	1.35	1.83	0.00	0.00
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 514.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	147.25	153.88	130.35	85.40	172.31	159.26	161.69	4 307.74	612.92	2 514.00	3 951.60
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	7.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00	0.00	0.18
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 684.40	0.00	0.00	1 945.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	147.25	153.88	130.35	85.40	172.31	159.26	161.69	1 507.34	612.92	2 514.00	1 999.60
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	612.92	2 514.00	1 999.60
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации										
		ООО "Коммунэнерго"							МУП г.Сарапула "Сарапульский водоканал"	ООО "Транспортное экспедиционное предприятие"	ООО "Сарабелла- Инвест"	ООО "Сарапульская швейная фабрика"
		котельная ул. Ст.Разина, 9	котельная ул. Пролетарская, 9б	котельная ул. Павлова, 15	котельная ул. Раскольников ва, 96а	котельная ул. Мичурина, 34	котельная ул. Рабочая, 2а	котельная ул. Школьная, 22				
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	147.25	153.88	130.35	85.40	172.31	159.26	161.69	1 507.34	612.92	2 514.00	1 999.60
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.10
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.10
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.92	2 514.00	1 486.10
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.02	0.00	844.00
8.3	организации-перепродавцы	147.25	153.88	130.35	85.40	172.31	159.26	161.69	1 507.34	0.00	0.00	107.40
2013 год												
1	Выработка тепловой энергии	155.20	157.67	133.49	86.29	176.39	163.07	160.86	4 837.00	0.00	0.00	4 415.00
2	Собственные нужды теплоисточника	6.35	6.45	5.46	3.53	7.21	6.67	6.58	59.00	0.00	0.00	130.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	1.22	0.00	0.00	2.94
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 450.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	148.85	151.22	128.03	82.76	169.17	156.40	154.28	4 778.00	0.00	2 450.00	4 285.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	85.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	1.98
6	Собственное потребление предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 853.02	0.00	0.00	2 010.97
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	148.85	151.22	128.03	82.76	169.17	156.40	154.28	1 811.98	0.00	2 450.00	2 189.03
7.1	отопление	145.48	151.22	128.03	82.76	169.17	156.40	154.28	н/д	0.00	0.00	4 050.00
7.2	вентиляция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	0.00	0.00
7.3	горячее водоснабжение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	0.00	150.00
7.4	технологические нужды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	0.00	0.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	148.85	151.22	128.03	82.76	169.17	156.40	154.28	1 811.98	0.00	2 450.00	2 189.03
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 450.00	1 660.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
8.3	организации-перепродавцы	148.85	151.22	128.03	82.76	169.17	156.40	154.28	1 811.98	0.00	0.00	189.03

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации								Нерегулируемые организации		
		ФБУ "ИК №5 УФСИН России по УР"	Научно-производственный центр "ПромТех"	ООО "Контакт"				ООО "ОЛИМП И К"	АУ УР "Удмуртлес"	Филиал ОАО "РЭУ" "Казанский"	МУК ОП "Горсад имени А.С. Пушкина"	ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
				котельная ул.Кирпичная, 8	котельная ул.Путейская, 56а	котельная ул.Азина, 176	котельная ул.Седельникова, 27					
2009 год												
1	Выработка тепловой энергии	6 922.43	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8.34	28 779.00
2	Собственные нужды теплоисточника	330.40	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	140.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	4.77	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.49
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	202.45	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	6 592.03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	202.45	8.34	28 639.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	485.95	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	18.40	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	7.37	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	9.09	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	5 803.98	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	8.34	28 639.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	302.10	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	184.05	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8.34	28 639.00
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	302.10	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	184.05	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00
8.1.1	население	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	184.05	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 год												
1	Выработка тепловой энергии	6 922.43	н/д	н/д	122.13	н/д	н/д	н/д	141.39	н/д	8.34	28 779.00
2	Собственные нужды теплоисточника	330.40	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	140.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	4.77	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	0.49
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	0.00	202.45	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	6 592.03	н/д	н/д	122.13	н/д	н/д	н/д	141.39	202.45	8.34	28 639.00

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации								Нерегулируемые организации		
		ФБУ "ИК №5 УФСИН России по УР"	Научно-производственный центр "ПромТех"	ООО "Контакт"				ООО "ОЛИМП и К"	АУ УР "Удмуртлес"	Филиал ОАО "РЭУ" "Казанский"	МУК ОП "Горсад имени А.С. Пушкина"	ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
				котельная ул.Кирпичная, 8	котельная ул.Путейская, 56а	котельная ул.Азина, 176	котельная ул.Седелникова, 27					
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	485.95	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д		18.40	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	7.37	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	0.00	9.09	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	5 839.18	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	95.89	0.00	8.34	28 639.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	266.90	н/д	н/д	122.13	н/д	н/д	н/д	45.50	184.05	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д			8.34	28 639.00
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д			0.00	0.00
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д			0.00	0.00
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д			0.00	0.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	266.90	н/д	н/д	122.13	н/д	н/д	н/д	45.50	184.05	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	0.00	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д			0.00	0.00
8.1.1	население	0.00	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д			0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	45.50	184.05	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	н/д	н/д	0.00	н/д	н/д	н/д	45.50		0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	266.90	0.00	н/д	122.13	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2011 год												
1	Выработка тепловой энергии	5 922.96	863.85	234.83	121.55	72.75	106.91	н/д	97.10		8.34	28 779.00
2	Собственные нужды теплоисточника	281.96	40.55	0.00	0.00	0.00		н/д			0.00	140.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	4.76	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	0.00	0.00	0.49
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	202.45	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	5 641.00	823.30	234.83	121.55	72.75	106.91	н/д	97.10	202.45	8.34	28 639.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д		18.40	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	9.09	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	5 478.69	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	54.10	0.00	8.34	28 639.00

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации								Нерегулируемые организации		
		ФБУ "ИК №5 УФСИН России по УР"	Научно-производственный центр "ПромТех"	ООО "Контакт"				ООО "ОЛИМП и К"	АУ УР "Удмуртлес"	Филиал ОАО "РЭУ" "Казанский"	МУК ОП "Горсад имени А.С. Пушкина"	ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
				котельная ул.Кирпичная, 8	котельная ул.Путейская, 56а	котельная ул.Азина, 176	котельная ул.Седелникова, 27					
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	162.31	29.00	234.83	121.55	72.75	106.91	н/д	43.00	184.05	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д			8.34	28 639.00
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д			0.00	0.00
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д			0.00	0.00
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д			0.00	0.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	162.31	29.00	234.83	121.55	72.75	106.91	н/д	43.00	184.05	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д			0.00	0.00
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д			0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	43.00	184.05	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	43.00		0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	162.31	29.00	234.83	121.55	72.75	106.91	н/д			0.00	0.00
2012 год												
1	Выработка тепловой энергии	5 903.65	2 080.00	220.61	114.07	163.63	48.48	656.76	82.33	0.00	8.34	28 779.00
2	Собственные нужды теплоисточника	281.96	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	140.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	4.78	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.49
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.45	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	5 621.69	1 980.16	220.61	114.07	163.63	48.48	641.56	82.33	202.45	8.34	28 639.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	5 478.69	1 926.36	0.00	0.00	0.00	0.00	226.97	44.33	0.00	8.34	28 639.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	143.00	53.80	220.61	114.07	163.63	48.48	414.59	38.00	184.05	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	414.59	38.00	184.05	8.34	28 639.00
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемые организации								Нерегулируемые организации		
		ФБУ "ИК №5 УФСИН России по УР"	Научно-производственный центр "ПромТех"	ООО "Контакт"				ООО "ОЛИМП и К"	АУ УР "Удмуртлес"	Филиал ОАО "РЭУ" "Казанский"	МУК ОП "Горсад имени А.С. Пушкина"	ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
				котельная ул.Кирпичная, 8	котельная ул.Путейская, 56а	котельная ул.Азина, 176	котельная ул.Седелникова, 27					
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	143.00	53.80	220.61	114.07	163.63	48.48	414.59	38.00	184.05	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.59	38.00	184.05	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.59	38.00	184.05	0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	143.00	53.80	220.61	114.07	163.63	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013 год												
1	Выработка тепловой энергии	н/д	2 122.45	240.62	124.25	177.25	209.83	н/д	82.33	н/д	8.34	28 779.00
2	Собственные нужды теплоисточника	н/д	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	н/д	0.00	140.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	н/д	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	н/д	0.00	0.49
3	Объем покупной тепловой энергии	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	н/д	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	н/д	2 023.16	240.62	124.25	177.25	209.83	н/д	82.33	н/д	8.34	28 639.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	н/д	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	н/д	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	н/д	1 960.47	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	44.33	н/д	8.34	28 639.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	н/д	62.69	240.62	124.25	177.25	209.83	н/д	38.00	н/д	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	169.19	н/д	38.00	н/д	8.34	28 639.00
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	н/д	0.00	н/д	0.00	0.00
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	33.53	н/д	0.00	н/д	0.00	0.00
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	н/д	0.00	н/д	0.00	0.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	н/д	62.69	240.62	124.25	177.25	209.83	н/д	38.00	н/д	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	н/д	0.00	0.00
8.1.1	население	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	0.00	н/д	0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	38.00	н/д	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	38.00	н/д	0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	0.00	62.69	240.62	124.25	177.25	209.83	н/д	0.00	н/д	0.00	0.00

№ п/п	Наименование показателя	Нерегулируемые организации							
		ОАО «Сарапульск ий ликеро- водочный завод»	ОАО "Сарапульск ий радиозавод"	ЗАО "Сарапульск ий Дрожжепивз авод"	ООО "Восточный"	ООО "Цветочная компания ЛИЛИЯ"	БУ УР "Сарапульск ая межрайветла боратория"	МУП г.Сарапула "Сарапульск ий водоканал"	ОАО "Сарапульск ий хлебокомби нат"
		2009 год							
1	Выработка тепловой энергии	3 597.00	863.73	21 826.00	11 719.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
2	Собственные нужды теплоисточника	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	3 597.00	863.73	21 826.00	11 479.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	3 597.00	863.73	21 826.00	11 135.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	2 288.00	980.00	н/д	188.16	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	0.00	290.00	н/д	0.00	0.00	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	2 700.00	1 685.00	н/д	0.00	н/д	н/д
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	16 838.00	8 180.00	н/д	0.00	н/д	2 332.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010 год							
1	Выработка тепловой энергии	3 597.00	863.73	21 826.00	11 719.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
2	Собственные нужды теплоисточника	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	3 597.00	863.73	21 826.00	11 479.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00

№ п/п	Наименование показателя	Нерегулируемые организации							
		ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод»	ОАО "Сарапульский радиозавод"	ЗАО "Сарапульский Дрожжепивзавод"	ООО "Восточный"	ООО "Цветочная компания ЛИЛИЯ"	БУ УР "Сарапульская межрайветлаборатория"	МУП г.Сарапула "Сарапульский водоканал"	ОАО "Сарапульский хлебокомбинат"
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	3 597.00	863.73	21 826.00	11 135.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	2 288.00	980.00	н/д	188.16	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	0.00	290.00	н/д	0.00	0.00	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	2 700.00	1 685.00	н/д	0.00	н/д	н/д
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	16 838.00	8 180.00	н/д	0.00	н/д	2 332.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011 год									
1	Выработка тепловой энергии	3 597.00	863.73	21 826.00	11 719.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
2	Собственные нужды теплоисточника	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	3 597.00	863.73	21 826.00	11 479.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	3 597.00	863.73	21 826.00	11 135.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00

№ п/п	Наименование показателя	Нерегулируемые организации							
		ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод»	ОАО "Сарапульский радиозавод"	ЗАО "Сарапульский Дрожжепивзавод"	ООО "Восточный"	ООО "Цветочная компания ЛИЛИЯ"	БУ УР "Сарапульская межрайветлаборатория"	МУП г.Сарапула "Сарапульский водоканал"	ОАО "Сарапульский хлебокомбинат"
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	2 288.00	980.00	н/д	188.16	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	0.00	290.00	н/д	0.00	0.00	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	2 700.00	1 685.00	н/д	0.00	н/д	н/д
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	16 838.00	8 180.00	н/д	0.00	н/д	2 332.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012 год									
1	Выработка тепловой энергии	3 597.00	863.73	21 826.00	11 719.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
2	Собственные нужды теплоисточника	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	3 597.00	863.73	21 826.00	11 479.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	3 597.00	863.73	21 826.00	11 135.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	2 288.00	980.00	н/д	188.16	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	0.00	290.00	н/д	0.00	0.00	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	2 700.00	1 685.00	н/д	0.00	н/д	н/д
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	16 838.00	8 180.00	н/д	0.00	н/д	2 332.00

Схема теплоснабжения МО «Город Сарапул» УР на период 2014-2029 г.г.  
Д.17.12.13-ОМ.11.001

№ п/п	Наименование показателя	Нерегулируемые организации							
		ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод»	ОАО "Сарапульский радиозавод"	ЗАО "Сарапульский Дрожжепивзавод"	ООО "Восточный"	ООО "Цветочная компания ЛИЛИЯ"	БУ УР "Сарапульская межрайветлаборатория"	МУП г.Сарапула "Сарапульский водоканал"	ОАО "Сарапульский хлебокомбинат"
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013 год									
1	Выработка тепловой энергии	3 597.00	863.73	21 826.00	11 719.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
2	Собственные нужды теплоисточника	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	то же в % от выработки тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Объем покупной тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	3 597.00	863.73	21 826.00	11 479.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
5	Технологические затраты и потери в тепловой сети	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	то же в % от отпуска тепловой энергии в сеть	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Собственное потребление предприятия	3 597.00	863.73	21 826.00	11 135.00	17 099.76	188.16	5 776.98	7 773.00
7	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	отопление	н/д	н/д	2 288.00	980.00	н/д	188.16	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	0.00	290.00	н/д	0.00	0.00	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	2 700.00	1 685.00	н/д	0.00	н/д	н/д
7.4	технологические нужды	н/д	н/д	16 838.00	8 180.00	н/д	0.00	н/д	2 332.00
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	жилые здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	население	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	общественные и промышленные здания, из них	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	финансируемые из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	организации-перепродавцы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00